

Riferimento di tipo / Type reference **CM 1614**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **CM 1614**

Sezione nominale / Rated cross-section **16/35/50mm²**

Descrizione / Description **9/4/1 alloggiamenti / 9/4/1 clamping units**

Numero di poli / Number of poles **4**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Su richiesta del costruttore la prova di riscaldamento e' stata eseguita, sulla sezione nominale di 50mm², con una corrente di prova di 160A.

On request by the manufacturer the temperature-rise test on rated cross-section of 50mm² has been carried-out with a test current of 160A.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001ME

BTE.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - 0253 - Connecting devices

3


IMQ S.p.A.